

Акт обследования № r002-s0521 (КОД объекта СКЗИ)

«30» 11 2021 г

Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215, стр.3
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Лицей № 42» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации, установленного в рамках государственного контракта от 02.11.2016. № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>да</i>	
2	Этаж №___ / ___ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>да</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>нет</i>	
6	Установлен замок	<i>да</i>	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>да</i>	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	<i>да</i>	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Руководитель направления отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) мастер по ОА

Сурх Владислав Андреевич

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Исполнителя:

Представитель Заказчика:

мастер по ОА

Директор МАОУ «Лицей № 42» ГО г. Уфа
РБ

(должность)

(должность)

[подпись]
(подпись)

/ В. А. Сурх /
(И.О. Фамилия)

[подпись]
(подпись)

/Р.Р. Шарипов/
(И.О. Фамилия)

